

แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) โทร.

มีความประสงค์จะขอใช้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ

ซ่อมแก้ไข ห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 2

เนื่องมาจาก / สาเหตุ / ลักษณะ

ชักโครกในห้องน้ำห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 2 พบปัญหาการใช้งานผิดปกติ โดยมีอาการดังนี้: - กดน้ำแล้ว น้ำในชักโครกไหลตลอดเวลา ไม่หยุด
จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยของผู้ใช้งาน

สถานที่ดำเนินการ

ห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 2

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง

(บุญชรัศมี จันทร์กวด)

27 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของหัวหน้าหน่วย

-

ความเห็นของหัวหน้างาน

-

บันทึกผู้ปฏิบัติงาน

ผลการตรวจเช็ค

จากการตรวจเช็คพบคราบตะกอนเกาะบริเวณสวิตกดันน้ำ ส่งผลทำให้ตัวสวิตกดันน้ำไม่หยุดไหล

วันที่ตรวจเช็ค 27 พฤษภาคม 2568 วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 27 พฤษภาคม 2568

(ธนภัทร์ เทพเทวิน)

27 พฤษภาคม 2568

การดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จจริง วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 โดยการ ควรให้แม่บ้านกดใช้งานเป็นประจำ ในช่วงทำความสะอาด เพื่อให้เกิดการใช้งาน

(ธนภัทร์ เทพเทวิน)

27 พฤษภาคม 2568

บันทึกผู้รับบริการ

ได้รับบริการเสร็จสิ้นแล้ว

(ธนภัทร์ เทพเทวิน)

27 พฤษภาคม 2568